

PRESENTI:

Arch. Enrico Bianchini

Arch. Gabriele Martinelli

Ing. Pierini Luca

TECNICO VERBALIZZANTE: Geom. Elena Benassini

La seduta si apre alle ore 10:00

ELENCO PRATICHE			
NUM.	PROTOCOLLO	PROCEDURA	ESITO COMMISSIONE
1	PROT N. 5147 DEL 27/02/2023	ASS – 10- 2023	parere favorevole relativo al solo prospetto laterale ed alle opere indicate nel sovrapposto in color giallo e rosso.
2	PROT. N. 56316 DEL 07/03/2023	ASS- 12 – 2023	parere favorevole
3	PROT. N. 6399 DEL 08/03/2023	ASS- 13 – 2023	parere favorevole
4	PROT. N. 6971 DEL 15/03/2023	ASS – 15 – 2023	Si sospende la valutazione in attesa della presentazione di un'accurata analisi storico critica sul contesto della zona
5	PROT. N. 7252 DEL 17/03/2023	ASS – 16 – 2023	La commissione sospende la valutazione e chiede la presentazione di valutazioni in merito alla possibilità di realizzazione di due canne fumarie affiancate.
6	PROT. N. 7381 DEL 20/03/2023	ASS – 17 – 2023	La commissione sospende l'espressione del parere chiedendo la presentazione di un particolare della gronda attuale e modificata (quotata) estesa a tutti i lati. Specificare lo spessore del capotto-
7	PROT N.22820 DEL 09/08/2019	ASS – 18– 2023	La commissione sospende l'espressione del parere in relazione alle seguenti valutazioni: tenuto conto dell'eliminazione della copertura si chiede di rivalutare l'interesse di orditura degli elementi orizzontali ed e ridurre il numero dei pilastri e posizionare i rimanenti arretrandoli rispetto al confine al fine di creare un oggetto di gronda frontale coerentemente con l'oggetto laterale. Si richiede inoltre un dettaglio in idonea scala dei singoli elementi della struttura. Infine chiarimenti in merito alla colorazione della stessa.
8	PROT. N. 8837 DEL 31/03/2023	ASS – 19 – 2023	parere favorevole
9	PROT N. 9108 DEL 05/04/2023	ASS - 20 – 2023	parere favorevole
10	PROT. N. 9463 DEL 11/04/2023	ASS - 21 – 2023	parere favorevole a condizione che la copertura sia realizzata con la stessa inclinazione della copertura del manufatto esistente.

La seduta termina alle ore 12:50